

检测报告

TEST REPORT

安姆斯质量技术服务(上海)有限公司
Annmos(Shanghai) Co., Ltd.



报告真伪查询

检测报告

委托单位 : 台州国广建材有限公司
地址 : 浙江省台州市三门县健跳镇下沙塘工业区

产品名称 : PVC 地板

产品型号 : /

品牌 : /

检测类型 : 委托测试

检测标准 : GB 18586-2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材材料地板中有害物质限量

检验项目 : 氯乙烯单体、总挥发物、可溶性重金属

样品接收/
测试开始日期 : 2019.07.25

报告签发日期 : 2019.08.05


检测结果 : 所检测项目符合检测标准要求, 详细见后页

声明:

1. 报告无“检测专用章”无效, 报告无批准人签字无效, 报告涂改无效;
2. 若对检测报告持有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予处理;
3. 委托测试仅对来样负责, 如对检测结果有异议, 请保留样品的原始状态, 以便复查;
4. 本报告中的数据、结果仅供教学、科研、企业产品研发及企业内部质量控制等目的使用;
5. 委托单位、地址、产品名称、产品型号、品牌相关信息是由客户提供, 实验室没有参与, 无法追溯来源;
6. 测试样品是由客户提供, 实验室没有参与生产线现场取样, 无法追溯样品的来源。

检测实验室: 安姆斯质量技术服务(上海)有限公司
地址: 上海市宝山区沪太路 4361 号 7 号楼

批准:



授权签字人

检测结果:**一、氯乙烯单体**

检测方法: 参考 GB/T 4465-2013 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定, 采用气相色谱仪进行测定

检测项目	单位	方法检出限	限值	结果
				1 号
氯乙烯单体	mg/kg	1	5	未检出
结论				符合

二、总挥发物

检测方法: 参考 GB 18586-2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 5.5

检测项目	单位	方法检出限	限值	结果
				1 号
总挥发物	mg/m ²	2	20	3.4
结论				符合

二、可溶性重金属

检测方法: 参考 GB 18586-2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 5.4

检测项目	单位	方法检出限	限值	结果
				1 号
可溶性铅	mg/m ²	2	20	3.5
可溶性镉	mg/m ²	2	20	未检出
结论				符合


检测部位描述:

1 号: 蓝色塑料

备注:

- (1) mg/kg=毫克每千克;
- (2) mg/m²=毫克每平方米;
- (3) 未检出表示小于方法检出限;
- (4) 测试结果已经过分析校正。

样品照片:



*****报告完*****